



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Руководителю  
МБДОУ № 4 г.Невинномысска

г.Невинномыссск,  
ул.Урожайная, 24.

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
(по г.Невинномыску)

ул. Первомайская, 66, г. Невинномысск, 357100  
тел. (8-86554) 3-31-01, fax 3-31-01  
E-mail: [Nevinka77@bk.ru](mailto:Nevinka77@bk.ru)


22.03.2021 г. № 116 -6-6-8

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии со ст. 6, 61, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» (№69-ФЗ от 21.12.94г.), ст.9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» (№294-ФЗ от 26.12.2008г.) с **01 апреля 2021 года** на территории и в помещениях МБДОУ № 4 г.Невинномысска, расположенных на территории г.Невинномысска планируется проведение плановой проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.

Для начала проведения плановой проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Вам необходимо явиться «01» апреля 2021 года к 09 час. 00 мин. по адресу: г.Невинномыссск, ул.Урожайная, 24 МБДОУ № 4 г.Невинномысска. В случае невозможности участия Вас в проведении проверки, убедительно просим выделить законного представителя с доверенностью на право представлять интересы с правом подписи административных и других материалов проверки.

Старший инспектор ОНД и ПР (по г. Невинномысску)  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

тел/факс: 8(86554) 3-31-01

  
А.С. Грунин

8-938-306-60-44

01.04.2021



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,  
факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномысску)  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20**

**о наложении административного наказания  
за нарушение требований в области пожарной безопасности**

«21» апреля 2021 г.

**г. Невинномысск**  
(село, город, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору по г. Невинномысску – заместитель начальника ОНД и ПР (по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Русинов Виталий Викторович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 20 от «20» апреля 2021 г. и материалы на  
юридическое лицо: МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномыска  
юридический адрес: г. Невинномысск, ул. Урожайная, 24  
зарегистрированного: Администрацией г. Невинномыска № 26-01/16-1/2001-254 от 30.07.2001 г.  
банковские реквизиты: р/сч 40701810207021000173 Банк отделение г. Ставрополь

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 01 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года на основании распоряжения начальника ОНД и ПР (по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Несмашного Д.М. № 30 от 22.03.2021 г. была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномыска, расположенных по адресу: г. Невинномысск, ул. Урожайная, 24 были выявлены нарушения Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; норм и правил пожарной безопасности: Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г.), а именно:

1. Допущено применение материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем это предусмотрено требованиями и нормами пожарной безопасности (линолеум в коридоре на 1 этаже). ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 5 ст. 52, табл. 28;

По результатам проведения плановой проверки, проведенной в указанное время в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномыска, расположенного по адресу: г. Невинномысск, ул. Урожайная, 24, был составлен Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 30 от 20 апреля 2021 года (в 2-х экземплярах), а также был составлен протокол об административном правонарушении № по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 20 апреля 2021 года – за нарушения требований пожарной безопасности, в отношении юридического лица – МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномыска.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно приказа № 6-К-1 от 17.01.2020 г. законным представителем данного юридического лица является заведующая МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска Крупина М.В.

Законный представитель юридического лица МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска – заведующая МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска Крупина М.В. была ознакомлена под роспись с содержанием указанного протокола, ей была вручена копия протокола № 20, с выявленными в ходе проведения проверки нарушениями требований пожарной безопасности. С выявленными в ходе проверки нарушениями требований пожарной безопасности она была согласна.

На рассмотрении дела об административном правонарушении присутствовал законный представитель юридического лица МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска – заведующая МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска Крупина М.В.

Заявления, отводы и ходатайство на период рассмотрения дела, об административном правонарушении составленного в отношении юридического лица МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска не поступили.

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности установленных стандартами, нормами и правилами.

В ходе рассмотрения административного дела законный представитель юридического лица - заведующая МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска Крупина М.В. вину в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ признала полностью и пояснила, что с протоколом об административном правонарушении № 20 от 20.04.2021 года согласна, и в настоящее время проводится работа по устранению выявленных нарушений.

Заслушав объяснения законного представителя юридического лица – заведующей МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска Крупиной М.В., исследовав представленные материалы и оценив их совокупность, можно сделать вывод, что вина юридического лица МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, - нарушение требований пожарной установленных стандартами, нормами и правилами, доказана и нашла свое подтверждение при рассмотрении административного дела.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, между общественными объединениями, должностными лицами и гражданами, определяются Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Согласно ч. 1 ст. 38 указанного Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Ранее, юридическое лицо МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска, расположенное по адресу: г. Невинномысск, ул. Урожайная, 24 к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности установленных стандартами, нормами и правилами не привлекалось.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.4. ч.2; ст.23.34 ч.1, п.3 ч.2; ст.29.9 п. 1 ч.1; ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, п. 3 ст. 4.1. КРФоАП, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, а также тот факт, что ранее МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности установленных стандартами, нормами и правилами не привлекалось – п.1 ч.1. ч. 2 ст. 4.2. КРФоАП.

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Признать юридическое лицо МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномыска, расположенное по адресу: город Невинномысск, ул. Урожайная, 24, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1, ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с протоколом № 20 от 20 апреля 2021 года, составленным старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномыску) – государственным инспектором по пожарному надзору по г. Невинномыску Груниным Андреем Сергеевичем и назначить административное наказание, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде

*предупреждение*

2. Объявить, что заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии: *(не нужно зачеркнуть)*

- Суды общей юрисдикции в РФ;
- Главному государственному инспектору г. Невинномыска по пожарному надзору по адресу: 357100, г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66;
- Главному государственному инспектору Ставропольского края по пожарному надзору по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164.



Подпись лица вынесшего постановление \_\_\_\_\_ Русинов В.В.

Копию постановления получил «21» 04 2021 г. \_\_\_\_\_ Крупина М.В.

Постановление вступило в законную силу «  » \_\_\_\_\_ 20 г.

**Отметка об исполнении постановления**

Постановление № \_\_\_\_\_ от «  » \_\_\_\_\_ 20 г. исполнено «  » \_\_\_\_\_ 20 г.

Постановление № \_\_\_\_\_ от «  » \_\_\_\_\_ 20 г. не исполнено в срок до «  » \_\_\_\_\_ 20 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,  
факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномыску)  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

“20” апреля 2021 г.

г. Невинномыск

Я, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору по г. Невинномыску – заместитель начальника ОНД и ПР (по г. Невинномыску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК майор внутренней службы Русинов Виталий Викторович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 20 от “20” апреля 2021 г.

~~(постановление прокурора о возбуждении административного дела)~~  
(ненужное зачеркнуть)

и материалы на юридическое лицо: МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномыска, зарегистрированное по адресу: г. Невинномыск, ул. Урожайная, 24

### Установил:

«20» апреля 2021 г. юридическим лицом – МБДОУ № 4 г. Невинномыска на территории и в помещениях МБДОУ № 4 г. Невинномыска, расположенных по адресу: г. Невинномыск, ул. Урожайная, 24 нарушены требования пожарной безопасности – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г.), Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. Допущено применение материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем это предусмотрено требованиями и нормами пожарной безопасности (линолеум в коридоре на 1 этаже). ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 5 ст. 52, табл. 28;

В результате был составлен административный протокол № 20 от 20.04.2021 г. по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ государственным инспектором по пожарному надзору по г. Невинномыску – старшим инспектором ОНД и ПР (по г. Невинномыску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Груниным А.С.

руководствуясь п. 1, п. 2 ч. 3 ст. 23.34 и п.1 ч. 1 ст. 29.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

### ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело об административном правонарушении назначить к рассмотрению на “ 21 ” 04 2021 г.  
в “ 12 ” час. “ 00 ” мин.  
по адресу: \_\_\_\_\_ г. Невинномыск ул. Первомайская, 66 \_\_\_\_\_

2. О принятом решении уведомить законного представителя юридического заведующую МБДОУ ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномысска Крупину М.В.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.



Русинов В.В.

(подпись лица, вынесшего определение)

Копию определения получил

20.09.21

✓ *Крупина*

( Крупина М.В. )

дата, подпись

ФИО

дата, подпись

ФИО

дата, подпись

ФИО

Копия определения направлена

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,  
факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномысску)  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № 30 / 1 / 11**

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МБДОУ «Детский сад № 4 «Пчелка» г. Невинномысска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – заведующая Крупина М.В.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Невинномысска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР (по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Несмашного Д.М. № 30 от «22» марта 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут «01» апреля 2021 г., с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут «20» апреля 2021 г., проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

старшим инспектором ОНД и ПР (по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Груниным Андреем Сергеевичем МБДОУ «Детский сад № 4 «Пчелка» г. Невинномысска,  
ул. Урожайная, 24

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад № 4 «Пчелка» Крупиной М.В.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не допускать применение материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем это предусмотрено требованиями и нормами пожарной без-	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 5 ст. 52, табл. 28;	01.02.22	

опасности (демонтировать линолеум в коридоре на 1 этаже).			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Невинномысску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора)

Грунин А.С.

по пожарному надзору)



« 20 » 04 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ [подпись]  
(подпись)

заведующая МБДОУ «Детский сад № 4 «Пчелка»

(должность, Ф.И.О.)

Крупина М.В.

« 20 » 04 20 21 г.

Результаты внепланового мероприятия по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГПН	С результатом проверки ознакомлен(ы):	Дата ознакомления, подпись
1	2		3		4





МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,  
факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномыску)  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 35-9-99

ПРОТОКОЛ № 20  
об административном правонарушении

«20» апреля 2021 г.

г. Невинномыск

Я, старший инспектор ОНД и ПР (по г. Невинномыску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК -  
государственный инспектор по пожарному надзору по г. Невинномыску Грунин Андрей Сергеевич  
руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях составил настоящий протокол в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица МБДОУ «ДС № 4 «Пчелка» г. Невинномыска
2. Юридический адрес, тел. (факс) Ставропольский кр. г. Невинномыск, ул. Урожайная, 24
3. Орган зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер свидетельства Администрация г. Невинномыска № 26-01/16-1/2001-254 от 30.07.2001 г.
3. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, сот.тел. \_\_\_\_\_  
заведующая – Крупина Марина Вячеславовна
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя приказ № 6-К-1 от 17.01.2020 г.
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт 07 18 № 486877 выдан  
ГУ МВД России по Ставропольскому краю 19.01.2019 года  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда \_\_\_\_\_ не привлекалось

У С Т А Н О В И Л:

«20» апреля 2021 г. юридическим лицом – МБДОУ № 4 г. Невинномыска на территории и в помещениях  
МБДОУ № 4 г. Невинномыска, расположенных по адресу: г. Невинномыск, ул. Урожайная, 24  
нарушены требования пожарной безопасности – Правила противопожарного режима в Российской  
Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г.), Федеральный  
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. Допущено применение материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем это  
предусмотрено требованиями и нормами пожарной безопасности (линолеум в коридоре на 1 этаже). ФЗ от  
22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 5 ст. 52, табл. 28:

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события  
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской  
Федерации об административных правонарушениях \_\_\_\_\_

Законному представителю юридического лица \_\_\_\_\_  
(исполняет/зачеркнуть)

Крупина М.В.  
(фамилия, инициалы)

**Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении**

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

**Права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ мне разъяснены и понятны** *[подпись]* / **Крупина М.В.**  
**разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ**

Статья 51.1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.  
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

**Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ мне разъяснены и понятны** *[подпись]* / **Крупина М.В.**

**Свидетелям:**

(фамилия, имя, отчество, адреса свидетелей)

**разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ**

**Статья 25.6. Свидетель**

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.

2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания; сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

3. Свидетель вправе:

- 1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
- 2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
- 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
- 4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.

5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Кроме того, свидетели предупреждены об административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении а также по ст.17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний

**Потерпевшим:**

(фамилия, имя, отчество, адрес потерпевших)

**разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ**

**Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол:**

*Нарушения будут устраниены.*

*[подпись]*  
(подпись)

**Иные сведения, необходимые для разрешения дела:**

(материалы вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола, должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

**К протоколу прилагается:**

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Законный представитель юр.лица предупрежден(а), что административное дело будет рассмотрено: 1) в «12» час. «00» мин «21» 04 2021 г. в кабинете № 10 в здании ПЧ-21 по адресу г. Невинномысск ул. Первомайская, 6б; 2) у мировых судей; в федеральном суде; арбитражном суде СК. Предупрежден(а), что в случае моей неявки или не поступления от меня ходатайства, дело будет

гос. инспектор по  
пожарному надзору по г.  
Невинномысску

рассмотрено в мое отсутствие. *[подпись]* / **Крупина М.В.**

подпись

ФИО нарушителя

Грунин А.С./

Грунин А.С./

ФИО

Протокол прочитан *[подпись]*

(лично, вслух должностным лицом)

замечания к протоколу

*[подпись]*  
(поступили, не поступили)

**Законный представитель юридического лица**

**Крупина М.В.**

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

**Должностное лицо, составившее протокол**

**Грунин А.С.**

**Иные участвующие лица**

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил «20» 04 2021 г.

**Законный представитель юридического лица:**

**Крупина М.В.**

**Протокол и материалы переданы на рассмотрение**

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес)

наименование и адрес уполномоченного органа; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

« 20 » г.

подпись принявшего протокол

ФИО



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Невинномысску)**

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

г. Невинномысск  
(место составления акта)

“ 20 ” апреля 20 21 г.  
(дата составления акта)

в 10 часов 30 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 30

По адресу/адресам: г. Невинномысск, ул. Урожайная, 24

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) главного государственного инспектора г. Невинномыска  
по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР (по г. Невинномысску) УНД и ПР ГУ МЧС России  
по СК Несмашного Д.М. № 30 от «22» марта 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
общеразвивающего вида № 4 «Пчелка» г. Невинномыска (МБДОУ № 4 г. Невинномыска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” апреля 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 20 ” апреля 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Управления

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю (по г.Невинномысску)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ № 4 г. Невинномысска Крупина М.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),

«22» 03 2021 г. «10» час. «00» мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Невинномысска по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР (по г. Невинномыску) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Грунин А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ № 4 г. Невинномысска Крупина М.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Допущено применение материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем это предусмотрено требованиями и нормами пожарной безопасности (линолеум в коридоре на 1 этаже). ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 5 ст. 52, табл. 28; (лицо, допустившее нарушение – МБДОУ № 4 г. Невинномысска, заведующая Крупина М.В.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ Крупина М.В.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по г. Невинномысску

Грунин А.С.

«20» 04 20 21 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ № 4 г. Невинномысска

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

Крупина М.В.

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» 04 20 21 г.

Л.К. Куря  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномысску)

357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66. E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

**РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)**

**органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  
о проведении плановой, выездной проверки  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

от « 22 » марта 2021 г. № 30

1. Провести проверку в отношении объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться, которым является Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Пчелка» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников» города Невинномысска (МБДОУ № 4 г.Невинномысска), ИНН 2631021937, ОГРН 1022603621512 (отнесенного к категории чрезвычайно высокого риска (1 класс)).
2. Место нахождения: г.Невинномысск, ул.Урожайная, 24; юридический адрес: г.Невинномысск, индивидуальный предпринимателем (или) используемых ими производственных объектов) ул.Урожайная, 24  
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: главного государственного инспектора г.Невинномысска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР - подполковника внутренней службы Несмашного Д.М. (служебное удостоверение № 116472 от 12.08.2019 г.), государственного инспектора г. Невинномысска по пожарному надзору – старшего инспектора ОНД и ПР УНД и ПР – старшего лейтенанта внутренней службы Грунина А.С. (служебное удостоверение ГПН № 116354 от 28.08.2017 г.); заместителя главного государственного инспектора г. Невинномысска по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР УНД и ПР – капитана внутренней службы Русинова В.В. (служебное удостоверение ГПН № 116275 от 09.06.2016г.); государственного инспектора г.Невинномысска по пожарному надзору – инспектора ОНД и ПР УНД и ПР – капитана внутренней службы Пигунову А.И. (служебное удостоверение ГПН № 116511 от 03.12.2019 г.), государственного инспектора г.Невинномысска по пожарному надзору – дознавателя ОНД и ПР УНД и ПР – лейтенанта внутренней службы Кондратенко А.В. (служебное удостоверение ГПН № 150085 от 05.02.2021 г.), государственного инспектора г.Невинномысска по пожарному надзору – старшего дознавателя ОНД и ПР УНД и ПР – старшего лейтенанта внутренней службы Тислицкую А.В. (служебное удостоверение ГПН № 116539 от 20.02.2020 г.).
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: Начальника сектора аттестации экспертов ФГБУ судебно-экспертного

учреждения Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория по Ставропольскому краю" майора внутренней службы Зорькина Сергея Владимировича, эксперта сектора судебных экспертиз ФГБУ судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория по Ставропольскому краю" капитана внутренней службы Терещенко Илью Викторовича.

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федеральный государственный пожарный надзор, (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в реестровый номер ФРГУ № 10001495160 федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований пожарной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами, согласно ежегодного плана проведения плановых проверок объектов контроля (надзора) государственными инспекторами по пожарному надзору ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России ПО СК (по г.Невинномысску), утвержденного 28.10.2020 г. главным государственным инспектором г. Невинномысска по пожарному надзору – начальником ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невинномысску) Несмашным Д.М., размещенного на информационном стенде ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномысску).

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
  - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
  - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
  - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
  - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
  - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
  - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения

обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

**Задачами настоящей проверки являются:** контроль за исполнением установленных требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности со стороны граждан, должностных и юридических лиц, их пресечение в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: \_\_\_\_\_ не более 20 рабочих дней \_\_\_\_\_

К проведению проверки приступить с « 01 » апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее « 23 » апреля 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008г.

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».



10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: действия по обследованию и использованию указанными лицами при осуществлении деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, подбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи, выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований установленных муниципальными правовыми актами с фактами причинения вреда.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; приказ МЧС России от 30.11.2016г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проверки: наименование юридического лица (ИП), дата и место регистрации, регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром, ИНН, документы, подтверждающие регистрацию права собственности на здание; фактический и юридический адрес объекта; список имеющихся объектов на территории города с их адресами; банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК, ОКОНХ, ОКПО); данные о законном представителе (паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства, контактные телефоны, соответствующие полномочия представителя, № доверенности); а также документы, информации, образцы продукции являющиеся объектами проверки или относящиеся к предмету проверки.

Главный государственный инспектор  
г. Невинномыска по пожарному надзору –  
начальник ОНД и ПР (по г. Невинномыску)  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Несмашный Д.М.



Проект распоряжения (приказа) подготовил: ст.инспектор ОНД и ПР (по г. Невинномыску)  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Грунин А.С. тел. 8-(86554)-3-31-01, E-mail: Nevinka77@bk.ru

С распоряжением ознакомлен,

22.03.2021

*Грунин А.С.*

*Крушина М.В.*

Копию распоряжения получил:

01.04.2021